

Oława 14.02.2017r.

INW.271/6/17

PYTANIA I ODPOWIEDZI - 14.02.2017r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zamówienie - **Utrzymanie, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia terenów komunalnych (lampy parkowe, uliczne i halogeny) należącego do Gminy Miejskiej Oława**

Od wykonawcy wpłynęły następujące pytania:

Chciałbym poprosić o wyjaśnienie punktu 3.7 SIWZ.

Co należy rozumieć przez usuwanie awarii (dewastacji i uszkodzeń innych niż wymienione w pkt.1,3 i 4 niniejszej specyfikacji) o kosztach do 50 % ryczału miesięcznego brutto.


Czy chodzi o wymiany słupów uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych?

Co jeśli koszty naprawy przekroczy 50% ryczału?

Na jakiej podstawie będą rozliczane wyżej wymienione prace?

Odpowiedzi na pytania:

Poprzez usuwanie awarii (dewastacji i uszkodzeń innych niż wymienione w pkt. 1, 3 i 4 niniejszej specyfikacji) o kosztach do 50 % ryczału miesięcznego brutto należy rozumieć różnego rodzaju akty wandalizmu, zniszczenia spowodowane zdarzeniami losowymi np. wichura oraz kolizje drogowe. W momencie przekroczenia 50 % ryczału Gmina Miasto Oława pokrywa cały koszt naprawy. Wycena ma być dokonana na podstawie średnich cen Sekocenbud z zastosowaniem stawek dla województwa dolnośląskiego z poprzedniego kwartału.

Z-CA NACZELNIKA

mgr inż. Grzegorz Andros