

PT-TW / 384 / 2015

Oława, dnia 19.03.2015 r.

Inwestor

Gmina Miasto Oława

55-200 Oława

pl. Zamkowy 15

dotyczy: uzgodnienia projektu sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do wpustów deszczowych w Oławie, rejon ul. Orlej, Sokolej, Słowiczej.

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie opiniuje pozytywnie projekt kanalizacji deszczowej z następującymi uwagami:

1. **Przed rozpoczęciem ww. prac należy uzyskać prawomocną decyzję pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatu Oławskiego w Wydziale Architektury i Budownictwa (ksero decyzji należy złożyć do BOK ZWiK Sp. z o.o. w Oławie wraz z wnioskiem o odbiór techniczny kanalizacji deszczowej).**
2. **Należy uzgodnić projekt zagospodarowania terenu w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Oławie.**
3. **Przebudowę istniejącego hydrantu należy wykonać pod nadzorem służb technicznych ZWiK Sp. z o.o. w Oławie po wcześniejszym 7 dniowym zawiadomieniu.**
4. **W celu dokonania odbioru technicznego częściowego należy dostarczyć szkice powykonawcze w układzie x, y, h oraz kamerowanie kanalizacji deszczowej natomiast w celu dokonania odbioru technicznego końcowego mapę powykonawczą obejmującą zakres prac przedstawionych w projekcie.**
5. **Należy prowadzić ostrożnie prace w obrębie istniejących studni zbiorczo – zaworowych (odpowietrzenia studni) oraz sieci kanalizacji podciśnieniowej i sieci wodociągowej.**

6. Powyższe uzgodnienie stanowi integralną część dokumentacji projektowej. Wymienione uwagi należy wykonać podczas realizacji ww. przedsięwzięcia. Niewykonanie powyższych zaleceń spowoduje odmowę dokonania odbioru technicznego.

PROKURENT
Pasternak
mgr Jadwiga Pasternak

za zgodność
z oryginałem

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
Łęka-Graniczowski
50-262 Wrocław, ul. Jerzego Narodowej 71/8
REGON 930716678 NIP 891-100-32-07
tel./fax (071) 78-375-87

Otrzymują :

1. Adresat
2. PT aa