

## Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja SA  
 Oddział we Wrocławiu  
 Rejon Dystrybucji Strzelin  
 ul. Dzierżonowska 51  
 57-100 Strzelin  
 tel. +48 71 889 44 71  
 tel. +48 71 889 44 55  
 fax +48 71 889 44 68



TD/O5/RD54/RDE/2014 - ...../.....

Strzelin, data: 22.12.2014r.

Nr O5/RDE54-4113-W/214010066/9143/14

PH 1000066122

Gmina Miasto Oława  
 Plac Zamkowy nr 15  
 55-200 OŁAWA

### WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

**Przebudowa ulic na osiedlu „Zaodrze” w Oławie (część ul. Orlej, Sokolej, Słowiczej, Kruczej) a w szczególności złącza kablowego nN (ZK3) na ul. Kruczej zasilającego posesję nr 6, oraz odcinka linii kablowej nN, typu YAKXS 4 x 120 mm<sup>2</sup> zainstalowanego w ul. Sokolej przy dz. nr 3/22**

stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A. podajemy warunki ich zabezpieczenia - przebudowy.

1. Istniejący zestaw złączowy (ZK3b zainstalowany w dz. nr 3/46), kable nN kolidujące z w/w inwestycją przesunąć poza obręb projektowanej przebudowy w/w ulic, kable nN osłonić (zastosować rury dwudzielne). W przypadku wykonywania wstawek kablowych zastosować odpowiednie przekroje kabli nN, muf kablowych nN. Przebudować kable nN w miejscach zmiany dotychczasowych rzędnych drogi powodujących ułożenie kabli na nienormalnych głębokościach.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
3. Lista kolidujących kabli:
  - a) YAKXS 4 x 120 mm<sup>2</sup> (ul. Sokola przy dz. nr 3/22).
4. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
5. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
6. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Strzelin ul. Dzierżonowska 51, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.

24

- 7. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- 8. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków przebudowy kolidujących urządzeń.
- 9. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
- 10. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Porozumienia.
- 11. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
- 12. Osoba do kontaktu: Jacek Mazur telefon + 48 71 889 44 15, fax +48 71 889 44 68.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
 Oddział we Wrocławiu  
 Rejon Dystrybucji Strzelin  
 Kierownik Wydziału Eksploatacji  
 Jacek Mazur

za zgodność z oryginałem

Załączniki:

- 1. Projekt Porozumienia znak O5/RDE54-4113-U/21401066/9143/14 z dnia 22.12.2014r.

k.o.

RDE 54,

Zakład Projektowania i Nadzoru Obiektów Inżynierii Lądowej inż. Lech Grabowski  
ul. Jedności Narodowej 71/8 50-262 Wrocław.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU  
 OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ  
 22.12.2014r. Grabowski  
 50-262 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 71/8  
 REGON 930716678 NIP 691-100-32-07  
 tel./fax (071) 78-375-87